

Liite pöytäkirjaan

Tekninen lautakunta 24.5.2022, §44 Päiväkodin rakentaminen KVR-urakkana

TARJOUSPYYNTÖ 402862 Lisäysehdotukset

Sähköauton lataukseen liittyen olisi hyvä muuttaa kaapelointivaade siten, että varaudutaan sähkönsyötöllä siihen, että voidaan liittää viisi 11kW latausasemaa varalle tulevan kaapelin perään.

Aurinkopaneeleista asennettuna kannattaa pyytää tarjous heti sähköurakassa. Tästä tehtävä myös takaisinmaksulaskelma. Tämä optiona tarjouspyyntöön.

Kamerajärjestelmän johdotus jää erittäin kevyeksi. Mielestäni olisi hyvä lisätä johdotuksia siten, että koko kiinteistön ulkoalueet voidaan valvoa kameravalvonnalla. Eli jokaiseen ulkonurkkaan pitäisi vetää RJ-45 johdotus valmiiksi ja lisäksi myös parkkialueelle johdotus esim. ulkovalaistuspylvääseen/pylväisiin valmiiksi.

Valaistukselle on määritelty 50000 tunnin ”käyttöikä”. Tämä olisi hyvä nostaa 100000 tuntiin ja vaatia myös valaistuksen osalta energialaskelma, jossa huomioidaan myös valaisinten tehoalenema.

SPK-tilaan pitää vaatia myös sulakkeenvaihtokahva varasulakkeiden lisäksi.

-Heikki Pirnes-