

Päiväkodin rakentaminen KVR-urakkana

TEKNLTK § 44

95/10.03.02.00/2022

Uuden päiväkodin KVR - urakka-asiakirjat ovat valmistuneet. Ne on esitetty oheismateriaalina ja esitellään tarkemmin kokouksessa. Asiakirjojen laadintaan käyttäjät ovat pääseet osallistumaan ja vaikuttamaan aktiivisesti. Käyttäjien toiveet on huomioitu mahdollisuuksien mukaan.

Cloudiaan tehty tarjouspyyntö puuttuu vielä.

Esittelijä

Tekninen johtaja Markku Ketonen

Päätösehdotus

Uuden päiväkodin KVR - urakka-asiakirjat hyväksytään.

Keskustelun kuluessa Antti Mäkelä ehdotti tarjouspyyntöön seuraavia tarkennuksia: märkätilojen levymateriaalit tulee muuttaa kivimateriaaliksi ja että liimattavan muovimaton alle tulee olla vähintään 5 mm kerros matala-alkalista tasoitetta. Lisäksi Heikki Pirnes teki useita muutosehdotuksia sähkötöihin (oheismateriaalina).

Korjattu tarjouspyyntö lähetetään tekniselle lautakunnalle nähtäväksi sähköpostitse.

Päätös

Uuden päiväkodin KVR-urakka-asiakirjat hyväksytään teknisen lautakunnan esittämillä muutoksilla.

Miika Oksanen liittyi kokoukseen kello 16.15.