

Paineviemäriputkien toimittajan valinta

TEKNLTK § 25
157/02.08.00/2023

Valmistelija	Tekninen johtaja Kyösti Rajaniemi Eskopään pumpppaamon ja jätevedenpuhdistamon välinen paineviemäri tulee uusia, jotta uusi jätevedenpuhdistamo voi toimia. Nykyinen paineviemäri on alimitoitettu toimintaan, joten uusiminen on pakollista. Samalla uusitaan osa Junttipään ja jätevedenpuhdistamon välisestä paineviemäristä, joka on 47 vuotta vanhaa. Viemäriiikelaytoksen toiminta kuuluu erityisaloihin. Kansallisen hankintarajan kynnsarvo on 60 000 €. Tämä painepuokien tarjouspyynnön arvio oli alle 60 000 €. Tarjoukset pyydettiin kolmelta (3) toimittajalta, jotka kaikki vastasivat tarjouspyyntöön. Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous oli Pipelife Oy vertailuhintaan 52 668,70 € sisältäen toimituskulut ja putket.
Esittelijä	Tekninen johtaja Kyösti Rajaniemi
Päätösehdotus	Valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt toimittaja, paineviemäreiden toimittajaksi. Lautakunta valtuuttaa kuntatekniikanpäällikön tekemään sopimuksen toimittajan kanssa siten, että paineviemäri saadaan putkien osalta rakennuttua. Kaivuutyöt ja putkien hitsaamiset eivät kuulu tähän tarjoukseen.
Päätös	Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen Pipelife Oy:n hintaan 52 668,70 €