

Yläkoulun porrashuoneen / oleskelutilan ilmanvaihdon parantaminen

TEKNLTK § 120
176/02.08.00/2024

Valmistelija Kiinteistöpäällikkö Hannu Yppärilä

Yläkoulun oleskelutilassa / porrastilassa (entinen kirjasto) ei ole saneerauksen yhteydessä, 2007, järjestetty minkäänlaista ilmanvaihtoa. Tilassa saattaa olla parhaimmillaan 30 – 40 henkilöä. Tilassa on olemassa myös pingispöytä, jota pelataan säännöllisesti. Tilan lämpötilan ja ilmanvaihdon ongelmia on esiintynyt.

Ilmanvaihto on tärkeä saada kuntoon, jotta tilassa oleskeleminen on miellyttävämpää. Palloiluhallin ilmanvaihdon saneeraaja kävi katsomassa tilaa ja antoi sen ilmanvaihdon korjaamisesta tarjouksen. Tarjous on tehty vain laitteistoille ja niiden asentaminen hoidetaan omana työnä.

Esittelijä Tekninen johtaja Kyösti Rajaniemi

Päätösehdotus Lautakunta hyväksyy saadun tarjouksen Baumedi Oy:ltä hintaan 7 420 € alv 0. Lautakunta valtuuttaa kiinteistöpäällikön tekemään sopimuksen toimittajan kanssa.

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.